



OZNACZENIA:

- 1 - KOMPAKTOWY KOCIOŁ GAZOWY
- 2 - WYMIENNIK C.W.U. O POJ. 300l WRAZ Z IZOLACJĄ - 1 SZT
- 3 - BUFOR CIEPŁA A POJ. 1000l WRAZ Z IZOLACJĄ - 1 SZT
- 4 - ZAWÓR ODICNAJĄCY Dn32 - 4 SZT
- 5 - ZAWÓR ZWROTNY Dn32 - 1 SZT
- 6 - POMPA OBIEGU ŁADOWANIA BUFORA
q_{max} = 15m³/h
- 7 - ZAWÓR SPUSTOWY Dn15 - 2 SZT
- 8 - NACZYNIĘ WZBIORCZE PRZEPONOWE N80, N50 - 1+1 KPL
- 9 - ZASILANIE ROZDZIELACZY OBIEGÓW GRZEWCYCH

Nazwa tematu:	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ, OSP I PRZEDSZKOLA W BESTWINIE		NR RYS.
Tytuł rysunku:	SCHEMAT KOTŁOWNI GAZOWE		SKG-1
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10		
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny		
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS	
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOS/11		
Instalacje sanitarne	ŁUKASZ FRĄCKOWIAK NR UPR. WKP/0345/POOS/09		
Sprawdzający	JAROSŁAW FLAMER NR UPR. WKP/0286/POOK/07		
		Data:	Skala: